

Erhebung der PSM-Belastung im Trinkwasser Bayerns der Gesundheitsverwaltung zum Stand 01.10.2000

Regierungsbezirk	Oberbayern		Niederbayern		Oberpfalz		Oberfranken		Mittelfranken		Unterfranken		Schwaben		BAYERN	
	Anzahl WVA	W-Menge [1000 m³/a]	Anzahl WVA	W-Menge [1000 m³/a]	Anzahl WVA	W-Menge [1000 m³/a]	Anzahl WVA	W-Menge [1000 m³/a]	Anzahl WVA	W-Menge [1000 m³/a]	Anzahl WVA	W-Menge [1000 m³/a]	Anzahl WVA	W-Menge [1000 m³/a]	Anzahl WVA	W-Menge [1000 m³/a]
WVA > 1000 m³/a	929	329.626	449	70.739	423	78.687	468	77.561	239	100.546	391	86.158	935	161.536	3.834	904.853
WVA ohne PSM-Untersuchung	466	50.441	210	14.301	231	19.970	133	12.604	2	50	78	14.372	574	15.462	1.694	127.200
WVA mit PSM-Untersuchung	463	279.185	239	56.438	192	58.717	335	64.958	237	100.496	313	71.785	361	146.074	2.140	777.653
in % aller WVA	49,8%	84,7%	53,2%	79,8%	45,4%	74,6%	71,6%	83,7%	99,2%	100,0%	80,1%	83,3%	38,6%	90,4%	55,8%	85,9%
WVA ohne PSM-Nachweis	301	187.194	213	45.853	137	25.624	199	41.146	189	88.725	217	41.911	285	118.763	1.541	549.216
WVA mit PSM-Nachweis	162	91.991	26	10.585	55	33.092	136	23.812	48	11.771	96	29.875	76	27.311	599	228.437
in % der untersuchten WVA	35,0%	32,9%	10,9%	18,8%	28,6%	56,4%	40,6%	36,7%	20,3%	11,7%	30,7%	41,6%	21,1%	18,7%	28,0%	29,4%
WVA mit Nachweis < 0,1 µg/l	149	86.717	23	10.037	36	25.996	99	21.271	37	11.072	86	21.595	55	17.001	485	193.687
WVA mit > 0,1 µg/l (Grenzwert)	13	5.275	3	548	19	7.097	37	2.541	11	700	10	8.280	21	10.310	114	34.750
in % der untersuchten WVA	2,8%	1,9%	1,3%	1,0%	9,9%	12,1%	11,0%	3,9%	4,6%	0,7%	3,2%	11,5%	5,8%	7,1%	5,3%	4,5%
in % aller WVA	1,4%	1,6%	0,7%	0,8%	4,5%	9,0%	7,9%	3,3%	4,6%	0,7%	2,6%	9,6%	2,2%	6,4%	3,0%	3,8%

WVA = Wasserversorgungsanlage