



Thermische Behandlungsanlagen - Siedlungsabfall

Kempton

Stand: 06/2021



Das Müllheizkraftwerk (MHKW) Kempton

Betreiber

Das Müllheizkraftwerk (MHKW) Kempton wird betrieben durch:

Zweckverband Abfallwirtschaft Kempton (ZAK) Energie GmbH

Dieselstraße 9

87437 Kempton im Allgäu

Tel.: 0831/25282-30

Fax: 0831/25282-49

Internetangebot: [Müllheizkraftwerk Kempton](#)

Bereich	Anmerkung
Anlage	2 Öfen
Abfalldurchsatz pro Ofen	Ofen 1: 11 t/h und Ofen 3: 8 t/h
Energieverwertung	Strom, Fernwärme
Einzugsgebiet	Stadt: Kempton Landkreise: Lindau, Oberallgäu
Abgasreinigung	Ofen 1: Elektrofilter, 2-stufiger Nasswäscher, SCR- und Oxidationskatalysator, Gewebefilter Ofen 3: Trockenadditivdosierung, Gewebefilter, SCR-Katalysator

Weitere Angaben zum ZAK und technische Details zu den Komponenten des Abfallheizkraftwerks Kempten sind auf der oben angegebenen Homepage des ZAK zu finden.

Emissionsgrenzwerte

Für den Betrieb des MHKW Kempten sind nachfolgende Emissionsgrenzwerte festgelegt:

- mittels kontinuierlicher Emissionsmessung (Emissionsmessgeräte) während der gesamten Betriebszeit zu überwachende Parameter

Ofen 1

Schadstoff ⁽¹⁾	Grenzwert in mg/m ³ (i.N.tr.) für den Tagesmittelwert	Grenzwert in mg/m ³ (i.N.tr.) für den 1/2 h -Mittelwert
SO ₂	50	200
HCl	10	60
NO _x	150	400
Staub	5	20
C ges.	10	20
CO	50	100
NH ₃	10	15

Ofen 3

Schadstoff ⁽¹⁾	Grenzwert in mg/m ³ (i.N.tr.) für den Tagesmittelwert	Grenzwert in mg/m ³ (i.N.tr.) für den 1/2 h -Mittelwert
SO ₂	50	200
HCl	10	60
NO _x	150	400
Staub	5	20
C ges.	10	20
CO	50	100
Hg	0,03	0,05
NH ₃	10	15

⁽¹⁾ [Erläuterung der chemischen Abkürzungen](#)

- mittels diskontinuierlicher Emissionsmessung (jährliche Einzelmessung an mindestens drei Messtagen) zu überwachende Parameter

Ofen 1

Schadstoff ⁽¹⁾	Grenzwert
Summe Cd und Tl in mg/m ³ (i.N.tr.)	0,05
Summe Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn in mg/m ³ (i.N.tr.)	0,5
Summe As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr in mg/m ³ (i.N.tr.)	0,05
Summe Dioxine und Furane, incl. PCB (WHO-TEF 2005) in ng/m ³ (i.N.tr.)	0,1
HF in mg/m ³ (i.N.tr.)	1
Hg in mg/m ³ (i.N.tr.)	0,03

Ofen 3

Schadstoff ⁽¹⁾	Grenzwert
Summe Cd und Tl in mg/m ³ (i.N.tr.)	0,05
Summe Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn in mg/m ³ (i.N.tr.)	0,5
Summe As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr in mg/m ³ (i.N.tr.)	0,05
Summe Dioxine und Furane, incl. PCB (WHO-TEF 2005) in ng/m ³ (i.N.tr.)	0,05
HF in mg/m ³ (i.N.tr.)	1

⁽¹⁾ [Erläuterung der chemischen Abkürzungen](#)

Veröffentlichung von Emissionswerten

Gemäß § 23 der „Siebzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ (17 BIm-SchV) hat der Betreiber einer Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlage die Ergebnisse der Emissionsmessungen, einen Vergleich der Ergebnisse der Emissionsmessungen mit den Emissionsgrenzwerten und eine Beurteilung der Verbrennungsbedingungen zu veröffentlichen.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kempten kommt seiner Pflicht in Form einer Veröffentlichung der geforderten Angaben auf seiner Homepage nach.

Die Emissionswerte können über folgenden Link abgerufen werden: [Emissionsdaten AHKW Kempten](#)